

FIGR Forschungs-und Prüfinstitut für Facility Management GmbH
(Instituto para la investigación y el ensayo para Dirección de plantas GmbH)

Certificado de Ensayo

CC - Dr. Schutz GmbH

Cc – PU - ANTICOLOR

Resumen de los resultados:

- Prueba * § según EN 423 resistente a las manchas de:
 - Mostaza, café, vino tinto, Curry-Ketchup
 - Tinta, tinta china, marcador indeleble, tiza para pizarrón (ablandado)
 - Crema para zapatos
 - Productos para la desinfección de superficies
- Alta resistencia a los productos alcohólicos utilizados para deinsfección de la piel
- Alta resistencia a los productos antisépticos utilizados para heridas en base povidón y yodo
- Alta resistencia a las marcas de desplazamiento de los neumáticos
- Alta resistencia a los productos para el teñido de cabello tipo 1K
- Elevada resistencia a los productos para el teñido de cabello tipo 2K
- Saneable (sin limpieza básica con agua)

El grado de resistencia a la mancha depende principalmente del tipo de sustancia originaria de la mancha y del tiempo de actuación de la misma, así como del revestimiento del piso.

Todas las informaciones se refieren a los reactivos ensayados y a los revestimientos de prueba de acuerdo con los peritajes emitidos por FIGR el 14.08.2007.

Metzingen, 14 de agosto de 2007-11-07

Sigue sello de FIGR que dice: Verificado 08/07 Instituto para la investigación y el ensayo para la dirección de plantas GmbH

Sigue firma de Martin Lutz, Director del Instituto

FIGR Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH
(FIGR Instituto para la investigación y el ensayo para dirección de plantas GmbH)

• Lise-Meitner-Straße 3 • 72555 Metzingen